



DATOS MAPA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

Ge	tor de red	rovincia	Municipio	Coordenada UTM X	Coordenada UTM Y	Subestación	Nivel de tensión (kV)	Capacidad disponible (MW)	Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias	Capacidad ocupada (MW)	Capacidad admitida y no resuelta (MW)	Nudo Afección Rdt	Nudo limitado por Scc	Nudo 0*	Comentarios
R	-009 C	UENCA	CUENCA	571408	4434681	3118	20	14	0	0	5	BOLARQUE 132 / OLMEDILLA 132	0	0	
R	-009 C	UENCA	CUENCA	571408	4434681	3118	20	12,65	0	1,5	5	BOLARQUE 132 / OLMEDILLA 132	0	0	
R	-009 C	UENCA	CUENCA	571408	4434681	3118	132	0	0	0	0	BOLARQUE 132 / OLMEDILLA 132	0	0	Nota (*): La capacidad de la ST EL TERMINIILLO 132 KV es nula por estar cerrados los nudos de los distribuidores aguas arriba, por tanto, no se aceptarán solicitudes en 132 KV para generación