

DATOS MAPA DE CAPACIDAD DEMANDA ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

| Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Nudo 0* | Comentarios |
|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---|---------|---|
| R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 20 | 7,65 | 0 | 8,50 | 3,5 | 0 | |
| R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 20 | 10,95 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | |
| R1-009 | CUENCA | CUENCA | 571408 | 4434681 | 3118 | 132 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | La capacidad de la ST EL TERMINILLO 132 KV es nula por estar cerrados los nudos de los distribuidores aguas arriba, por tanto, no se aceptarán solicitudes en 132 KV. |